

Kielce, dn. 01.07.2015 r.

EUEZ4-Ez1a-4202/22-02/2015

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

*Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku biurowo – warsztatowego zlokalizowanego w Skarżysku Kamiennej*

### Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.

Działając na podstawie pkt 9.4 SIWZ Nr EUEZ4-Ez1a-4202/22/2015, PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

#### Pytanie nr 1

Jaka wymagana jest grubość papy? (przedmiar poz. 10)

**Odp.** Zamawiający informuje, że wymagane jest zastosowanie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm, modyfikowana SBS, na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej.

Dyrektor Zakładu

  
Bogdan Mazur