

272 +5



Kraków, dnia 07 kwietnia 2016
ERD6-RD6a-5529/ 46 /16

PKP Energetyka S.A. – Usługi
Zakład Południowy

wpłynęło: 08-04-2018

Nr planu: 1775

Ilość załączników: w/m

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Południowy

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych w obiekcie GPZ Medyka ustala warunki realizacji:

1. Przedmiot inwestycji : Modernizacja układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych w GPZ Medyka.
2. Warunki techniczne wykonania:
 - a) Wykonać projekt na wymianę 2 układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych (dla każdego z transformatorów 110kV oddzielnie) wraz z niezbędną automatyką w rozdzielnicy 15 kV , ewentualnymi powiązaniem z rozdzielnicą 110 kV oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych układów kompensacyjnych
 - b) Rozdzielnia 15 kV w układzie normalnym pracuje z otwartym sprzęgłem, każda z sekcji pracuje na wydzielony fragment sieci, transformatory uziemiające oraz dławiki należy dobrać tak by jeden układ kompensacji mógł pracować na całą sieć zasilaną z GPZ; dławiki zaprojektować z mechanicznym przełącznikiem zaczepów, dodatkowo przewidzieć rozłączniki sterowane zdalnie i lokalnie umożliwiające wyłączenie układów kompensacji tym samym umożliwiające prace sieci w układzie izolowanym,
 - c) W ramach dostosowania pomieszczeń przewidzieć demontaż układu kompensacji mocy biernej – baterie kondensatorów,
 - d) Wymianę wykonać zgodnie z normą N SEP–E-001 i PN-E-05115 2002 oraz innymi obowiązującymi przepisami,
 - e) Wszelkie materiały projektowane do zabudowy w liniach powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności producenta.
3. Dokumentacja techniczna :
 - a) Na przebudowę istniejących sieci i urządzeń PKP Energetyka S.A. należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy
 - b) Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie ul. Kamienna 14
 - c) Odrębnie opracować dokumentację na układ pomiarowe kontrolne uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Kraków
4. Uzyskać wszelkie niezbędne zgody i decyzje administracyjne.
5. Przekazać do Południowego Rejonu Dystrybucji wszystkie niezbędne dokumenty o ile będzie to niezbędne na potrzeby do uzyskania prawa dysponowania oraz zgody na wejście w teren.
6. Warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich określenia.

Z poważaniem

Zastępca
Kierownika Rejonu
Marek Tyszko

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie –
Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Sławińska 7/9
01-218 Warszawa
Południowy Rejon Dystrybucji
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
tel. +48 12 35 159 50-58
fax +48 12 35 159 55

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wplacony w całości)

www.pkpenergetyka.pl