


Kraków, dnia 09.03.2016 r.
ERD6-RD6a-5529/ 29 /16

Erkts
gof



PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

w/m

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na odtworzeniu linii kablowej SN 6 kV relacji GPZ Trzebinia – ST1 Trzebinia ustala warunki realizacji:

1. Przedmiot inwestycji : linia kablowa SN 6 kV relacji GPZ Trzebinia – stacja transformatorowa nr 1 w Trzebini (ST1 Trzebinia).
2. Warunki techniczne wykonania remontu:
 - a) Zaprojektować i wykonać odcinek kablowy ww. linii SN z wykorzystaniem kabła 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV, po istniejącej trasie, w przypadku braku możliwości w zmienionej trasie.
 - b) Przebudowę i budowę linii kablowej SN wykonać zgodnie z normą N SEP – E-004 oraz innymi obowiązującymi przepisami,
 - c) Wszelkie materiały projektowane do zabudowy w liniach powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności producenta.
3. Dokumentacja techniczna :
 - a) Na przebudowę istniejących sieci i urządzeń PKP Energetyka S.A. należy wykonać niezbędną dokumentację techniczną.
 - b) Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie ul. Kamienna 14.
4. Uzyskać wszelkie niezbędne zgody i decyzje administracyjne.
5. Przekazać do Południowego Rejonu Dystrybucji wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania prawa dysponowania oraz zgody na wejście w teren.
6. Warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich określenia.

Z poważaniem
KIEROWNIK REJONU

Marek Tyszek
Marek Tyszek