

Kielce, dn. 02.06.2016 r.

EUEZ4-Ez1a-4202/14-01/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Termomodernizacja budynku PT Grzybów**

Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.

Działając na podstawie pkt 9.4 SIWZ Nr EUEZ4-Ez1a-4202/14/2015, PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Proszę o informację dot. pozycji, których wg. mnie brakuje w przedmiarze, a wynika ze SIWZ, że są do wykonania:

- a) Brak rozbiórki pokrycia z papy na dachu,
- b) Brak ułożenia płyt styropapy gr. 10 cm wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,
- c) Podmurowanie ogniomurów,
- d) Rozebranie starej opaski, odpływów betonowych i dojścia do drzwi wejściowych,
- e) Warstwy wyrównawcze pod styropapę,
- f) Transport - wywóz zdemontowanej papy (utyliczacja jest uwzględniona),
- g) Transport i utylizacja takich elementów jak: zdemontowane drzwi, rozebrana stara opaska.

Odp.: Zamawiający informuje, odnośnie pkt:

a) tylko w stopniu wymagającym naprawy;

b), e) w pkt 3.3.b) odn. drugi – tylko pokrycie dachu papą termozgrzewalną w stopniu wymagającym naprawy, bez ułożenia płyt styropapy;

c) w pkt 3.3.b) odn. trzeci – doszczelnienie ogniomurów papą termozgrzewalną;

d), f), g) zgodnie z SIWZ w Kosztorysie ofertowym należy ująć wszelkie koszty, w tym koszty nie ujęte w przedmiarze, a wynikające z technologii wykonywania robót i sztuki budowlanej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także roboty nie ujęte w przedmiarze, a wynikające ze sztuki budowlanej i technologii wykonania prac, w tym: wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia oraz demontażu i utylizacji usuniętych materiałów budowlanych, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

Zastępca Dyrektora Zakładu


Krzysztof Piłat

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45
25-502 Kielce
tel./fax +48 41 278 34 20
tel./fax +48 41 345 61 53

ez4@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00257
Kapitał zakładowy: 844.885.320,00zł
(wplacony w całości)

www.pkpenergetyka.pl